## INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

**Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)**

**En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu**

**SODECA, S.L.U.**

www.sodeca.com

b) Model
c) Tipologia
d) Tipologia accionament
e) Tipologia recuperador
f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)
g) Cabal nominal
h) Potència d'entrada elèctrica efectiva
i) SFPint
j) Velocitat frontal a cabal de disseny
k) Pressió nominal externa
l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
m) Pèrdua càrrega interna components addicionals
n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011
o1) Índex de fuites internes màximes
o2) Índex de fuites externes màximes
p) Rendiment energètic dels filtres
q) Alarma visual de filtres
r) LWA irradiat

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | $m^3/s$ | kW | $W/m^3/s$ | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CJBX-7/7-0.75 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.336 | 0.310 | | 6.53 | 353 | | | 37.8 | | 3.9 | | | | 2018 |
| CJBX-7/7-1 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.376 | 0.424 | | 7.31 | 442 | | | 38.6 | | 3.4 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-0.25 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.373 | 0.126 | | 4.59 | 118 | | | 39.4 | | 3.5 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-0.33 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.415 | 0.164 | | 5.12 | 147 | | | 41.7 | | 3.9 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-0.5 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.461 | 0.212 | | 5.68 | 180 | | | 44.3 | | 0.6 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-0.75 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.474 | 0.208 | | 5.84 | 191 | | | 49.3 | | 2.6 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-1 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.483 | 0.215 | | 5.96 | 199 | | | 50.5 | | 4.5 | | | | 2018 |
| CJBX-9/9-1.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.569 | 0.343 | | 7.01 | 276 | | | 51.8 | | 2.3 | | | | 2018 |
| CJBX-10/10-0.75 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.528 | 0.211 | | 5.41 | 191 | | | 45.7 | | 2.3 | | | | 2018 |
| CJBX-10/10-1 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.600 | 0.302 | | 6.14 | 246 | | | 46.8 | | 3.9 | | | | 2018 |
| CJBX-10/10-1.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.669 | 0.409 | | 6.84 | 306 | | | 48.0 | | 3.8 | | | | 2018 |
| CJBX-10/10-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.713 | 0.483 | | 7.29 | 348 | | | 49.1 | | 4.1 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-0.5 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.622 | 0.190 | | 4.54 | 129 | | | 40.6 | | 1.3 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-0.75 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.705 | 0.250 | | 5.15 | 166 | | | 45.3 | | 1.3 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-1 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.799 | 0.355 | | 5.84 | 213 | | | 46.4 | | 3.1 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-1.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.893 | 0.485 | | 6.53 | 266 | | | 47.5 | | 1.8 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.008 | 0.681 | | 7.37 | 339 | | | 48.6 | | 4.3 | | | | 2018 |
| CJBX-12/12-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.233 | 1.245 | | 9.01 | 508 | | | 48.6 | | 0.6 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-0.75 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.734 | 0.236 | | 3.74 | 137 | | | 44.0 | | 4.5 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-1 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.832 | 0.335 | | 4.24 | 177 | | | 45.1 | | 1.8 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-1.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.887 | 0.398 | | 4.53 | 201 | | | 46.1 | | 2.5 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 0.936 | 0.457 | | 4.78 | 224 | | | 47.2 | | 1.6 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.034 | 0.615 | | 5.28 | 274 | | | 47.2 | | 3.3 | | | | 2018 |
| CJBX-15/15-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.125 | 0.783 | | 5.74 | 324 | | | 47.8 | | 3.7 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-1.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.135 | 0.312 | | 4.28 | 143 | | | 46.6 | | 1.7 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.431 | 0.611 | | 5.39 | 227 | | | 47.7 | | 0.5 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.395 | 0.567 | | 5.26 | 216 | | | 47.7 | | 4.2 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.514 | 0.715 | | 5.70 | 254 | | | 48.3 | | 1.3 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-5.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.597 | 0.830 | | 6.02 | 282 | | | 48.8 | | 2.5 | | | | 2018 |
| CJBX-18/18-7.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.798 | 1.158 | | 6.77 | 358 | | | 49.9 | | 2.4 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.440 | 0.487 | | 3.97 | 168 | | | 53.3 | | 2.4 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.775 | 0.912 | | 4.89 | 255 | | | 53.3 | | 0.9 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.925 | 1.151 | | 5.30 | 300 | | | 53.9 | | 0.7 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-5.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.126 | 1.533 | | 5.86 | 366 | | | 54.6 | | 2 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-7.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.260 | 1.801 | | 6.23 | 414 | | | 55.8 | | 4.1 | | | | 2018 |
| CJBX-20/20-10 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.428 | 2.208 | | 6.69 | 478 | | | 56.4 | | 0.5 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-2 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.606 | 0.556 | | 3.31 | 177 | | | 54.5 | | 1.1 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 1.981 | 1.043 | | 4.08 | 269 | | | 54.5 | | 1.3 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.148 | 1.315 | | 4.42 | 317 | | | 55.1 | | 3.4 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-5.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.377 | 1.762 | | 4.90 | 388 | | | 55.7 | | 0.8 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-7.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.523 | 2.061 | | 5.20 | 437 | | | 57.0 | | 2.1 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-10 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.024 | 3.508 | | 6.23 | 628 | | | 57.6 | | 3.2 | | | | 2018 |
| CJBX-22/22-15 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.190 | 4.121 | | 6.57 | 699 | | | 57.6 | | 2.2 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.766 | 1.172 | | 4.56 | 219 | | | 48.5 | | 2 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 2.987 | 1.460 | | 4.93 | 255 | | | 49.1 | | 4.2 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-5.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.319 | 1.980 | | 5.48 | 315 | | | 49.6 | | 2.1 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-7.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.577 | 2.424 | | 5.90 | 366 | | | 50.8 | | 3.4 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-10 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 4.019 | 3.403 | | 6.63 | 462 | | | 51.3 | | 0.7 | | | | 2018 |
| CJBX-25/25-15 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 4.499 | 4.771 | | 7.43 | 579 | | | 51.3 | | 1.9 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-3 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.535 | 1.099 | | 4.27 | 168 | | | 56.6 | | 1.4 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-4 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 3.914 | 1.474 | | 4.73 | 206 | | | 57.2 | | 3.8 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-5.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 4.293 | 1.923 | | 5.19 | 248 | | | 57.9 | | 3.9 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-7.5 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 4.798 | 2.626 | | 5.80 | 310 | | | 59.2 | | 3.2 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-10 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 5.177 | 3.263 | | 6.25 | 361 | | | 59.8 | | 3.3 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-15 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 5.429 | 3.764 | | 6.56 | 397 | | | 59.8 | | 1.9 | | | | 2018 |
| CJBX-30/28-20 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necessari | Cap | | 6.060 | 5.179 | | 7.32 | 495 | | | 59.9 | | 1.5 | | | | 2018 |