ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CVT-200-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.237	0.085		2.64	140			38.9		2.1				2018
CVT-200-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.237	0.085		2.64	140			38.9		1.1				2018
CVT-225-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.346	0.165		3.12	186			39.2		1.1				2018
CVT-225-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.346	0.165		3.12	186			39.2		1.1				2018
CVT-250-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.599	0.309		4.30	220			42.8		4				2018
CVT-250-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.599	0.309		4.30	220			42.8		4.6				2018
CVT-315-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.989	0.460		4.92	269			57.8		2.3				2018
CVT-315-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.989	0.557		4.92	269			47.8		1.6				2018
CVT-400-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.276	0.720		6.02	345			61.2		2.5				2018
CVT-400-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.276	0.866		6.02	345			50.9		4.9				2018
CVT-400-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.868	0.305		4.09	163			46.5		2.5				2018
CVT-450-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.129	1.368		7.53	442			68.9		3.6				2018
CVT-450-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.315	0.512		4.65	191			49.0		1				2018
CVT-500-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.018	1.211		4.55	363			60.6		3.8				2018
CVT-560-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.689	2.531		4.82	451			48.0		1.9				2018
CVT-630-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.250	4.193		6.04	521			52.9		2.6				2018