ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC-25-2T/H	Axial fan	32.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	51.8	0.144	1285	131	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2710	1.00
HC-25-2M/H	Axial fan	32.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	51.8	0.144	1285	131	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.00
HC-25-4T/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-25-4M/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-31-2T/H	Axial fan	34.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.267	1970	167	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2710	1.00
HC-31-2M/H	Axial fan	34.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.267	1970	167	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.00
HC-31-4T/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-31-4M/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-35-2T/H	Axial fan	40.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.6	0.508	3327	220	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.00
HC-35-4T/H	Axial fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	55.1	0.142	2232	82	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
HC-35-4M/H	Axial fan	35.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	55.0	0.142	2232	81	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC-40-4T/H	Axial fan	33.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.4	0.259	3702	85	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
HC-40-4M/H	Axial fan	34.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.2	0.251	3559	87	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC-40-6T/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-40-6M/H	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
HC-45-4T/H	Axial fan	46.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.3	0.330	4318	128	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1370	1.00
HC-45-4M/H	Axial fan	46.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.5	0.334	4318	128	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
HC-45-6T/H	Axial fan	32.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.2	0.184	2765	77	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-45-6M/H	Axial fan	31.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.1	0.183	2765	76	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
HC-50-4T/H	Axial fan	42.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.6	0.498	5341	141	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
HC-50-4M/H	Axial fan	41.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	55.5	0.497	5307	141	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
HC-56-4T/H IE3	Axial fan	56.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	67.2	1.022	11151	187	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC-56-6T/H	Axial fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	51.4	0.322	5124	81	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-56-6M/H	Axial fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	51.4	0.322	5124	81	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-63-4T/H IE3	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.7	1.118	9320	180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC-63-6T/H	Axial fan	36.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.479	6809	93	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-63-6M/H	Axial fan	36.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.479	6809	93	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-71-4T/H IE3	Axial fan	44.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.0	1.682	13653	199	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC-71-6T/H IE3	Axial fan	62.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.9	0.704	15863	100	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
HC-71-6M/H	Axial fan	54.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	66.3	0.806	15863	100	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC-80-4T/H IE3	Axial fan	49.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	3.163	20154	281	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC-80-6T/H IE3	Axial fan	46.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.1	0.898	12632	118	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
HC-90-4T/H IE3	Axial fan	50.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.1	3.573	24106	269	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
HC-90-6T/H IE3	Axial fan	41.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.2	1.579	15941	149	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
HC-100-4T/H IE3	Axial fan	48.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	5.779	28584	356	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.00
HC-100-6T/H IE3	Axial fan	54.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.7	1.758	20103	172	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00