ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTTI-50-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.293	0.549		6.09	171			41.8		1.1				2018
HTTI-56-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.640	0.899		6.43	190			55.6		2.2				2018
HTTI-71-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.961	1.467		7.08	237			43.8		1.6				2018
HTTI-71-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.844	0.672		4.41	99			62.1		1				2018
HTTI-80-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.579	3.201		8.67	275			48.9		2.3				2018
HTTI-80-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.135	1.302		5.94	123			45.8		2.1				2018
HTTI-90-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.705	4.311		8.58	321			49.7		2.9				2018
HTTI-90-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.762	1.675		5.66	147			41.8		1.9				2018
HTTI-100-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.261	7.676		8.89	437			49.5		2.3				2018
HTTI-100-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.913	2.405		6.01	183			55.6		1.8				2018