

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) Ventilatorart | e) Effizienzkategorie | g3) Δp [Pa] | i) Gleichspannung unter 100 V | j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch |
| b) Ventilatorwirkungsgrad [%] | f) N fan | h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck | k) σ BEP | |
| c) in den Daten berücksichtigter VSD | g1) P_e [kW] | h2) reversierbarer Ventilator | l) Drehzahl des Ventilators [U/min] | |
| d) Messkategorie | g2) q_v [m³/h] | h3) geräuscharmer Ventilator | m) spezifisches Verhältnis | |

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/AXIAL-A/B-40-4T	Axial fan	33.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.4	0.259	3702	84	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
WALL/AXIAL-A/B-45-4T	Axial fan	46.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.3	0.330	4318	128	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1370	1.00
WALL/AXIAL-A/B-50-4T	Axial fan	42.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.6	0.498	5341	141	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-4T IE3	Axial fan	56.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	67.2	1.022	11151	187	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-6T	Axial fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	51.4	0.322	5123	80	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-63-4T IE3	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.7	1.118	9320	180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A-63-6T	Axial fan	36.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.479	6809	93	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-71-4T IE3	Axial fan	44.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.0	1.682	13653	199	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-A-71-6T IE3	Axial fan	62.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.9	0.704	15863	100	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
WALL/AXIAL-B-63-4T IE3	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.7	1.118	9320	180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-B-63-6T	Axial fan	36.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.7	0.479	6809	93	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-B-71-4T IE3	Axial fan	44.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.0	1.682	13653	199	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-B-71-6T IE3	Axial fan	62.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.9	0.704	15863	100	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00