ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC/EC-45-4M-0.5 IE5	Axial fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	69.0	0.323	4138	130	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
HC/EC-45-4T-0.5 IE5	Axial fan	52.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	68.5	0.325	4138	130	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
HC/EC-50-4M-0.75 IE5	Axial fan	44.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	57.7	0.522	5307	140	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
HC/EC-50-4T-0.75 IE5	Axial fan	46.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	60.3	0.497	5307	140	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
HC/EC-56-4M-1.5 IE5	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	75.4	1.025	10967	202	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC/EC-56-4T-1.5 IE5	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	75.4	1.025	10967	202	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC/EC-63-4M-1.5 IE5	Axial fan	46.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	56.8	1.081	9392	179	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC/EC-63-4T-1.5 IE5	Axial fan	44.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.9	1.119	9392	179	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HC/EC-71-4T-2 IE5	Axial fan	46.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.5	1.722	13592	199	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC/EC-71-6M-1.5 IE5	Axial fan	59.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	70.6	0.814	15588	101	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC/EC-71-6T-1.5 IE5	Axial fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	80.1	0.711	15588	101	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
HC/EC-80-4T-3 IE5	Axial fan	59.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	65.9	2.334	16682	283	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
HC/EC-80-4T-4 IE5	Axial fan	51.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	56.4	3.173	19541	286	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
HC/EC-90-4T-5.5 IE5	Axial fan	51.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	56.5	3.626	23957	270	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
HC/EC-90-6T-3 IE5	Axial fan	44.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.9	1.577	16116	147	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
HC/EC-100-4T-7.5 IE5	Axial fan	51.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.0	5.715	28346	358	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.00
HC/EC-100-6T-3 IE5	Axial fan	59.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	67.0	1.725	20145	171	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00