

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiencia del ventilador [%]

c) VSD asumido en los datos

d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble uso

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V

k) αBEP

l) velocidad del ventilador [rpm]

m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de

desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HFV56-4T-1 IE3	Ventilador Axial	40.3	VSD no necesario	C	Estático	51.8	0.802	7946	147	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HFV56-4T-1.5 IE3	Ventilador Axial	59.4	VSD no necesario	D	Total	69.3	1.142	12062	203	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
HFV63-4T-1 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	63.3	0.832	9246	168	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HFV63-4T-1.5 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	59.9	1.142	10590	194	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
HFV63-4T-2 IE3	Ventilador Axial	44.5	VSD no necesario	C	Estático	53.2	1.475	12022	197	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV63-4T-3 IE3	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	D	Total	70.3	2.374	20262	269	No	No	No	No	0.00	1435	1.00
HFV63-4T-4 IE3	Ventilador Axial	64.2	VSD no necesario	D	Total	69.8	2.935	24239	280	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV63-6T-1 IE3	Ventilador Axial	57.6	VSD no necesario	D	Total	68.5	0.920	15881	120	No	No	No	No	0.00	940	1.00
HFV71-4T-1.5 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.288	12395	187	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
HFV71-4T-2 IE3	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	59.8	1.423	13321	196	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV71-4T-3 IE3	Ventilador Axial	44.2	VSD no necesario	C	Estático	50.9	2.297	17049	214	No	No	No	No	0.00	1435	1.00
HFV71-4T-4 IE3	Ventilador Axial	69.9	VSD no necesario	D	Total	75.6	2.902	23912	305	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV71-6T-1 IE3	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	50.2	0.833	12418	94	No	No	No	No	0.00	940	1.00
HFV71-6T-1.5 IE3	Ventilador Axial	61.4	VSD no necesario	D	Total	71.2	1.146	18201	139	No	No	No	No	0.00	945	1.00
HFV80-4T-3 IE3	Ventilador Axial	48.6	VSD no necesario	C	Estático	55.2	2.343	16940	242	No	No	No	No	0.00	1435	1.00
HFV80-4T-4 IE3	Ventilador Axial	45.8	VSD no necesario	C	Estático	50.8	3.310	20401	267	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV80-4T-5.5 IE3	Ventilador Axial	66.7	VSD no necesario	D	Total	71.3	3.650	28471	308	No	No	No	No	0.00	1450	1.00
HFV80-6T-1.5 IE3	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	No	No	No	No	0.00	945	1.00
HFV80-6T-2 IE3	Ventilador Axial	64.4	VSD no necesario	D	Total	72.6	1.629	23005	164	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HFV80-6T-3 IE3	Ventilador Axial	65.5	VSD no necesario	D	Total	72.5	2.193	26252	197	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HFV90-4T-4 IE3	Ventilador Axial	53.4	VSD no necesario	C	Estático	59.0	2.948	19559	290	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HFV90-4T-5.5 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	56.2	3.942	24968	295	No	No	No	No	0.00	1450	1.00
HFV90-4T-7.5 IE3	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	51.8	6.021	31608	339	No	No	No	No	0.00	1465	1.00
HFV90-4T-10 IE3	Ventilador Axial	72.9	VSD no necesario	D	Total	74.3	7.255	43390	439	No	No	No	No	0.00	1465	1.00
HFV90-6T-2 IE3	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	C	Estático	54.8	1.602	19430	138	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HFV90-6T-3 IE3	Ventilador Axial	66.2	VSD no necesario	D	Total	72.6	2.448	29649	197	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HFV90-6T-4 IE3	Ventilador Axial	64.7	VSD no necesario	D	Total	69.7	3.358	34217	229	No	No	No	No	0.00	970	1.00
HFV100-4T-7.5 IE3	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	57.3	5.051	30352	324	No	No	No	No	0.00	1465	1.00
HFV100-4T-10 IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	50.8	7.963	37812	377	No	No	No	No	0.00	1465	1.00
HFV100-4T-15 IE3	Ventilador Axial	68.7	VSD no necesario	D	Total	68.7	11.136	56718	486	No	No	No	No	0.00	1470	1.00
HFV100-4T-20 IE3	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.9	15.536	66466	558	No	No	No	No	0.00	1465	1.01
HFV100-6T-3 IE3	Ventilador Axial	46.0	VSD no necesario	C	Estático	52.4	2.424	24773	162	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HFV100-6T-4 IE3	Ventilador Axial	44.7	VSD no necesario	C	Estático	50.0	3.080	27666	179	No	No	No	No	0.00	970	1.00
HFV100-6T-5.5 IE3	Ventilador Axial	64.8	VSD no necesario	D	Total	68.8	4.152	41866	231	No	No	No	No	0.00	960	1.00