

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen  
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

<b>MC</b>	Catégorie de mesure	<b>[m³/h]</b>	Débit	<b>ηe [%]</b>	Rendement
<b>EC</b>	Catégorie de rendement	<b>[Pa]</b>	Pression statique / Pression totale	<b>N</b>	Niveau de rendement N
<b>VSD</b>	Variateur de vitesse	<b>[RPM]</b>	Vitesse	<b>[kW]</b>	Puissance électrique
<b>SR</b>	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CB-820-4T	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.2	55.0	0.412	1870	367	1352
CB-820-4M	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	53.3	0.427	1870	367	1371
CB-1428-4T IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	42.4	50.4	0.547	1386	602	1452
CB-1428-6T	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.5	45.9	0.160	1086	183	962
CB-1733-4T-1.5 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	55.4	1.108	2700	729	1461
CB-1733-4T-2 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.0	49.5	1.355	2913	736	1453
CB-1733-6T IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	47.7	0.411	1834	314	974
CB-2240-6T IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.9	49.6	0.871	2857	471	983