

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur

b) rendement du ventilateur [%]

c) variateur de vitesse supposé dans les données

d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilateur à double usage

h2) ventilateur réversible

h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V

k) αBEP

l) vitesse du ventilateur [tr/min]

m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBDT-9/9-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.5	0.467	1581	354	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.5	0.467	1581	354	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.798	2310	440	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.798	2310	440	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-400	forward curved centrifugal fan	35.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.3	0.666	2805	305	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-400	forward curved centrifugal fan	34.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.3	0.683	2805	305	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	36.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.2	0.779	3319	307	Oui	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	35.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.799	3319	307	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	39.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.1	2.076	5890	503	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.1	3.964	9230	659	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.01
CBDT-9/9-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.5	0.467	1581	354	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.5	0.467	1581	354	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.798	2310	440	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.798	2310	440	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-300	forward curved centrifugal fan	35.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.3	0.666	2805	305	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-300	forward curved centrifugal fan	34.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.3	0.683	2805	305	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	36.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.2	0.779	3319	307	Oui	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	35.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.2	0.799	3319	307	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	39.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.1	2.076	5890	503	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	42.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.1	3.964	9230	659	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.01