INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-200-0.33	backward curved centrifugal fan	52.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	67.9	0.301	1435	392	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.00
CDXRT-200-0.5	backward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.9	0.394	1476	501	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
CDXRT-200-0.75	backward curved centrifugal fan	54.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	0.564	1685	655	Non	Non	Non	Non	0.00	2760	1.01
CDXRT-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.3	0.698	1885	802	Non	Non	Non	Non	0.00	2825	1.01
CDXRT-200-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.2	0.997	2124	1041	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.01
CDXRT-200-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.6	1.348	2361	1282	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.01
CDXRT-200-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.2	1.602	2519	1462	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-0.33	backward curved centrifugal fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	67.1	0.311	1990	288	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
CDXRT-250-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.6	0.418	1993	378	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
CDXRT-250-0.75	backward curved centrifugal fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	68.1	0.629	2580	487	Non	Non	Non	Non	0.00	2760	1.00
CDXRT-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.3	0.748	2502	607	Non	Non	Non	Non	0.00	2825	1.01
CDXRT-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.0	1.078	2861	784	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.01
CDXRT-250-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.4	1.451	3156	968	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.01
CDXRT-250-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	2.101	3629	1248	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.7	2.886	4023	1549	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CDXRT-315-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.1	0.531	3143	369	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.3	0.704	3487	452	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.2	1.009	3982	580	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.01
CDXRT-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.3	1.354	4434	716	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.5	1.997	5003	936	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.1	2.754	5601	1155	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	3.648	6159	1407	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
CDXRT-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	4.365	6544	1605	Non	Non	Non	Non	0.00	2930	1.02
CDXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	61.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.8	0.538	3655	325	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.0	0.716	4055	400	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.9	1.019	4601	513	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.01
CDXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.1	1.370	5153	631	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.3	2.024	5858	821	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CDXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.9	2.815	6506	1029	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
CDXRT-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	3.731	7166	1252	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
CDXRT-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.8	5.056	7969	1545	Non	Non	Non	Non	0.00	2930	1.02
CDXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.4	1.111	5728	442	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
CDXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.6	1.484	6377	543	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.8	2.190	7246	706	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CDXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.2	2.981	8038	876	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	3.965	8854	1070	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.3	5.523	9969	1327	Non	Non	Non	Non	0.00	2930	1.01
CDXRT-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.5	6.072	10248	1433	Non	Non	Non	Non	0.00	2930	1.01
CDXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.4	1.114	6473	392	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
CDXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.6	1.485	7196	482	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.8	2.213	8192	631	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CDXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.1	2.998	9097	778	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.5	4.022	10124	949	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.7	5.435	11297	1175	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.0	7.333	12490	1450	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.6	8.045	12936	1536	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.4	1.055	7259	341	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
CDXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.6	1.427	8059	425	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.8	2.102	9161	551	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CDXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.2	2.873	10275	679	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.7	3.793	11312	823	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.8	5.156	12588	1029	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.2	6.985	13963	1270	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	10.259	15870	1642	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	11.347	16372	1762	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CDXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.0	1.531	10340	354	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.3	2.251	11794	456	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
CDXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.7	3.044	13103	562	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CDXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.1	4.047	14459	685	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.2	5.545	16069	863	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.7	7.441	17813	1057	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.3	10.965	20281	1368	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.1	14.249	22303	1618	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CDXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.1	1.363	11238	279	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	2.020	12844	362	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
CDXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.7	2.726	14225	446	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.1	3.629	15669	545	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.1	4.952	17658	675	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.5	6.673	19582	830	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.8	9.788	22251	1071	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	13.316	24645	1317	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.9	16.341	26438	1521	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	19.446	28012	1709	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.7	2.047	14088	358	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
CDXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	75.0	2.809	15670	446	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.5	3.727	17203	546	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.7	5.044	19259	675	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	74.1	6.859	21320	838	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.4	9.982	24280	1071	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.2	13.675	26858	1328	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.7	16.724	28851	1527	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.5	19.575	30569	1687	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CDXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.8	3.007	18823	381	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CDXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	3.950	20506	465	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
CDXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	5.477	23210	582	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.7	7.390	25767	715	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.3	10.805	29257	921	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	14.686	32418	1132	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.5	17.974	34779	1304	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.4	20.993	36289	1459	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.8	28.678	40776	1793	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.9	3.742	23716	388	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
CDXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.1	5.021	26355	479	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
CDXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.5	6.766	29250	589	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.8	10.101	33442	769	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.5	13.617	36924	940	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.0	16.318	39377	1066	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.8	19.832	42049	1214	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	26.435	46387	1482	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CDXRT-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.1	32.495	49724	1700	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.0	38.832	52801	1917	Non	Non	Non	Non	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	73.0	5.168	30407	428	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
CDXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	72.4	6.912	33637	523	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.8	9.999	38139	667	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	13.580	42279	819	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.0	16.757	45419	949	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.8	19.857	48102	1062	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.3	26.839	53332	1309	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.0	33.024	57192	1502	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.0	40.002	61031	1709	Non	Non	Non	Non	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	71.1	47.105	64472	1913	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.02