

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) oBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	67.2	0.730	1937	749	Non	Non	Non	Non	0.00	3640	1.01
CDXRT-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	52.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	64.9	0.668	2189	578	Non	Non	Non	Non	0.00	2535	1.01
CDXRT-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.2	0.774	4568	369	Non	Non	Non	Non	0.00	2885	1.01
CDXRT-315-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.2	1.483	4389	760	Non	Non	Non	Non	0.00	1535	1.01
CDXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.7	1.524	4501	782	Non	Non	Non	Non	0.00	1700	1.01
CDXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.7	1.604	4614	818	Non	Non	Non	Non	0.00	1930	1.01
CDXRT-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	74.4	1.703	4763	853	Non	Non	Non	Non	0.00	2145	1.01
CDXRT-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.3	1.720	3849	986	Non	Non	Non	Non	0.00	2445	1.01
CDXRT-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.1	2.748	5560	1160	Non	Non	Non	Non	0.00	2720	1.01
CDXRT-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	3.600	6114	1413	Non	Non	Non	Non	0.00	3000	1.01
CDXRT-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	4.337	6581	1600	Non	Non	Non	Non	0.00	3200	1.02
CDXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	1.448	4941	659	Non	Non	Non	Non	0.00	1285	1.01
CDXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.0	1.537	5125	697	Non	Non	Non	Non	0.00	1425	1.01
CDXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	74.4	1.694	5368	753	Non	Non	Non	Non	0.00	1615	1.01
CDXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.9	1.724	4759	859	Non	Non	Non	Non	0.00	1795	1.01
CDXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.3	2.019	5815	825	Non	Non	Non	Non	0.00	2045	1.01
CDXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.8	2.824	6547	1025	Non	Non	Non	Non	0.00	2285	1.01
CDXRT-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.1	3.701	7210	1248	Non	Non	Non	Non	0.00	2520	1.01
CDXRT-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.4	5.023	8019	1540	Non	Non	Non	Non	0.00	2800	1.02
CDXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.4	1.114	5761	441	Non	Non	Non	Non	0.00	1330	1.00
CDXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.6	1.479	6338	545	Non	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
CDXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	64.1	2.282	5756	818	Non	Non	Non	Non	0.00	1680	1.01
CDXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.3	2.248	5714	928	Non	Non	Non	Non	0.00	1870	1.01
CDXRT-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.6	3.975	8904	1067	Non	Non	Non	Non	0.00	2065	1.01
CDXRT-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.9	5.459	9907	1332	Non	Non	Non	Non	0.00	2305	1.01
CDXRT-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.4	6.094	10306	1429	Non	Non	Non	Non	0.00	2390	1.01
CDXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.4	1.117	6512	392	Non	Non	Non	Non	0.00	1105	1.00
CDXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.6	1.489	7239	481	Non	Non	Non	Non	0.00	1225	1.00
CDXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.8	2.219	8241	629	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.01
CDXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.1	3.006	9151	776	Non	Non	Non	Non	0.00	1555	1.01
CDXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	65.5	2.237	5440	868	Non	Non	Non	Non	0.00	1720	1.01
CDXRT-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	74.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	79.7	3.081	9502	867	Non	Non	Non	Non	0.00	1915	1.00
CDXRT-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.0	7.353	12563	1446	Non	Non	Non	Non	0.00	2125	1.01
CDXRT-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.6	8.019	12845	1542	Non	Non	Non	Non	0.00	2190	1.02
CDXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.6	3.412	10659	768	Non	Non	Non	Non	0.00	910	1.01
CDXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.1	3.403	10776	775	Non	Non	Non	Non	0.00	1015	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.6	3.497	10838	788	Non	Non	Non	Non	0.00	1155	1.01
CDXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.8	3.581	11000	798	Non	Non	Non	Non	0.00	1285	1.01
CDXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.7	3.681	11143	811	Non	Non	Non	Non	0.00	1415	1.01
CDXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.9	3.812	11360	827	Non	Non	Non	Non	0.00	1580	1.01
CDXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.2	6.960	13861	1275	Non	Non	Non	Non	0.00	1755	1.01
CDXRT-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.6	10.223	15755	1648	Non	Non	Non	Non	0.00	1995	1.02
CDXRT-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.5	11.468	16700	1744	Non	Non	Non	Non	0.00	2065	1.02
CDXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	75.0	1.533	10400	353	Non	Non	Non	Non	0.00	840	1.00
CDXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.3	2.254	11862	455	Non	Non	Non	Non	0.00	955	1.00
CDXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.7	3.048	13179	560	Non	Non	Non	Non	0.00	1060	1.01
CDXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.2	4.041	14381	688	Non	Non	Non	Non	0.00	1170	1.01
CDXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.2	5.553	16162	860	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.01
CDXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	74.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	80.6	2.830	7768	982	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CDXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.3	10.950	20171	1374	Non	Non	Non	Non	0.00	1650	1.01
CDXRT-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.0	14.284	22432	1612	Non	Non	Non	Non	0.00	1800	1.02
CDXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.1	1.358	11157	280	Non	Non	Non	Non	0.00	680	1.00
CDXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	2.014	12760	364	Non	Non	Non	Non	0.00	775	1.00
CDXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.6	2.734	14311	445	Non	Non	Non	Non	0.00	860	1.00
CDXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.1	3.639	15763	544	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CDXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	66.6	5.238	17399	690	Non	Non	Non	Non	0.00	1060	1.01
CDXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	73.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	76.3	5.989	19658	811	Non	Non	Non	Non	0.00	1175	1.01
CDXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	81.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	83.5	6.473	16519	1150	Non	Non	Non	Non	0.00	1335	1.01
CDXRT-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.9	6.441	10465	1505	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CDXRT-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.0	7.371	10841	1729	Non	Non	Non	Non	0.00	1590	1.02
CDXRT-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	74.3	8.398	11489	1933	Non	Non	Non	Non	0.00	1685	1.02
CDXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	78.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	81.6	5.502	19563	798	Non	Non	Non	Non	0.00	645	1.01
CDXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	78.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	80.6	5.772	20041	809	Non	Non	Non	Non	0.00	720	1.01
CDXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	76.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	79.2	6.056	20349	824	Non	Non	Non	Non	0.00	795	1.01
CDXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	77.7	6.472	21045	839	Non	Non	Non	Non	0.00	885	1.01
CDXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	71.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.3	6.501	18556	900	Non	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
CDXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.5	10.017	24437	1068	Non	Non	Non	Non	0.00	1115	1.01
CDXRT-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.1	13.636	26668	1333	Non	Non	Non	Non	0.00	1240	1.01
CDXRT-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.7	16.659	28646	1532	Non	Non	Non	Non	0.00	1330	1.02
CDXRT-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.5	19.499	30351	1693	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.02
CDXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.8	2.998	18672	383	Non	Non	Non	Non	0.00	595	1.00
CDXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	3.957	20595	464	Non	Non	Non	Non	0.00	655	1.00
CDXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.4	5.460	23024	586	Non	Non	Non	Non	0.00	735	1.01
CDXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.7	7.367	25560	720	Non	Non	Non	Non	0.00	815	1.01
CDXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.3	10.772	29022	927	Non	Non	Non	Non	0.00	925	1.01
CDXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.6	12.412	30439	1068	Non	Non	Non	Non	0.00	1025	1.01
CDXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.5	17.918	34500	1311	Non	Non	Non	Non	0.00	1100	1.01
CDXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.4	21.028	36447	1456	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	69.8	28.589	40449	1803	Non	Non	Non	Non	0.00	1290	1.02
CDXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.9	3.728	23516	391	Non	Non	Non	Non	0.00	540	1.00
CDXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.1	5.001	26133	482	Non	Non	Non	Non	0.00	600	1.00
CDXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.5	6.739	29002	592	Non	Non	Non	Non	0.00	665	1.01
CDXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.8	10.062	33159	773	Non	Non	Non	Non	0.00	760	1.01
CDXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.5	13.579	36612	945	Non	Non	Non	Non	0.00	840	1.01
CDXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.2	16.049	36406	1122	Non	Non	Non	Non	0.00	895	1.01
CDXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	77.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	76.8	14.627	37965	1070	Non	Non	Non	Non	0.00	955	1.01
CDXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.3	26.332	45995	1490	Non	Non	Non	Non	0.00	1055	1.01
CDXRT-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.1	32.368	49302	1708	Non	Non	Non	Non	0.00	1130	1.02
CDXRT-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.9	38.763	52353	1927	Non	Non	Non	Non	0.00	1200	1.02
CDXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.0	5.147	30152	430	Non	Non	Non	Non	0.00	520	1.00
CDXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.5	6.885	33355	526	Non	Non	Non	Non	0.00	575	1.01
CDXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.8	9.960	37818	671	Non	Non	Non	Non	0.00	650	1.01
CDXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.5	13.541	41923	823	Non	Non	Non	Non	0.00	720	1.01
CDXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.0	16.691	45037	954	Non	Non	Non	Non	0.00	775	1.01
CDXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.8	19.779	47698	1068	Non	Non	Non	Non	0.00	820	1.01
CDXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.1	21.214	40008	1352	Non	Non	Non	Non	0.00	910	1.01
CDXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.0	32.894	56710	1509	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
CDXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	70.8	39.929	60517	1717	Non	Non	Non	Non	0.00	1040	1.02
CDXRT-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	73.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.4	46.722	63930	1922	Non	Non	Non	Non	0.00	1100	1.02