

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur

b) rendement du ventilateur [%]

c) variateur de vitesse supposé dans les données

d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilateur à double usage

h2) ventilateur réversible

h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V

k) αBEP

l) vitesse du ventilateur [tr/min]

m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HEPT-31-2T/H	Axial fan	52.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	66.6	0.407	3412	223	Non	Non	Non	Non	0.00	2640	1.00
HEPT-31-2M/H	Axial fan	49.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.425	3412	223	Non	Non	Non	Non	0.00	2640	1.00
HEPT-31-4T/H	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HEPT-31-4M/H	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HEPT-35-2T/H	Axial fan	56.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	69.3	0.609	5046	245	Non	Non	Non	Non	0.00	2790	1.00
HEPT-35-2M/H	Axial fan	56.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	68.8	0.615	5046	245	Non	Non	Non	Non	0.00	2675	1.00
HEPT-35-4T/H	Axial fan	31.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.4	0.142	2211	71	Non	Non	Non	Non	0.00	1340	1.00
HEPT-35-4M/H	Axial fan	31.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.0	0.157	2363	74	Non	Non	Non	Non	0.00	1340	1.00
HEPT-40-4T/H	Axial fan	50.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	67.0	0.256	4625	100	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HEPT-45-4T/H	Axial fan	50.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.459	5769	143	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
HEPT-45-4M/H	Axial fan	50.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.3	0.490	5944	149	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
HEPT-50-4T/H	Axial fan	53.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	65.2	0.684	8244	158	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HEPT-50-6T/H	Axial fan	32.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.2	0.190	4045	54	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HEPT-50-6M/H	Axial fan	46.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.1	0.211	4975	71	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HEPT-56-4T/H	Axial fan	53.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.9	0.883	11371	150	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HEPT-56-4M/H	Axial fan	53.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.0	0.924	11371	155	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HEPT-63-4T/H	Axial fan	59.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	68.1	1.405	18620	160	Non	Non	Non	Non	0.00	1415	1.00
HEPT-63-6T/H	Axial fan	55.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	70.0	0.405	12035	67	Non	Non	Non	Non	0.00	905	1.00
HEPT-63-6M/H	Axial fan	51.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.3	0.541	12877	77	Non	Non	Non	Non	0.00	905	1.00