INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CASB-350-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.3	1.946	3051	1618	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CASB-400-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	74.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.5	3.563	4474	2124	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.02
CASB-450-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	74.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	71.5	6.382	6382	2693	Non	Non	Non	Non	0.00	2930	1.03
CASB-500-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	76.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	70.7	10.865	8848	3360	Non	Non	Non	Non	0.00	2945	1.03
CASB-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	65.8	11.658	8848	3360	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.03
CASB-560-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	76.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.0	14.417	10340	3842	Non	Non	Non	Non	0.00	2945	1.04
CASB-560-2T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	78.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.4	19.254	12563	4336	Non	Non	Non	Non	0.00	2945	1.04
CASB-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	73.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	67.6	20.582	12563	4336	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.04
CASB-630-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	77.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.6	25.659	14602	4925	Non	Non	Non	Non	0.00	2960	1.05
CASB-630-2T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	79.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.3	35.202	17910	5601	Non	Non	Non	Non	0.00	2960	1.05
CASB-630-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	68.3	37.180	17910	5601	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.05
CASB-710-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.7	5.372	10088	1455	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CASB-710-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	78.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.2	7.186	12204	1654	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CASB-800-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	76.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.7	9.706	14461	1855	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CASB-800-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	78.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.2	14.314	18234	2211	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CASB-800-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	73.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	68.1	15.153	18234	2211	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.02
CASB-900-4T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	78.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.4	18.732	21127	2505	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CASB-900-4T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	80.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.9	25.432	26003	2844	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.03
CASB-900-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	76.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	69.9	26.831	26003	2844	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.03
CASB-1000-4T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	79.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.9	32.568	29520	3163	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.03
CASB-1000-4T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	81.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.8	44.379	36203	3583	Non	Non	Non	Non	0.00	1475	1.03
CASB-1000-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	77.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.0	9.665	19917	1350	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
CASB-1000-6T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	78.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	71.3	45.839	36203	3583	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.03
CASB-1120-4T-75 IE3	backward curved centrifugal fan	81.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.9	57.800	42375	3996	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.04
CASB-1120-4T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	82.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.6	75.953	50704	4453	Non	Non	Non	Non	0.00	1485	1.04
CASB-1120-6T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	78.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.8	17.064	27916	1734	Non	Non	Non	Non	0.00	980	1.02
CASB-1120-6T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	80.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.3	78.260	50704	4453	Non	Non	Non	Non	0.00	980	1.04
CASB-1250-4T-150 IE4	backward curved centrifugal fan	82.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	75.4	99.930	58883	5040	Non	Non	Non	Non	0.00	1490	1.05
CASB-1250-4T-175 IE4	backward curved centrifugal fan	83.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	75.1	132.944	71093	5641	Non	Non	Non	Non	0.00	1490	1.05
CASB-1250-6T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	80.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.3	30.305	39374	2217	Non	Non	Non	Non	0.00	985	1.02
CASB-1250-6T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	82.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	73.5	135.772	71093	5641	Non	Non	Non	Non	0.00	985	1.05
CASB-1400-6T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	81.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	75.1	51.293	54007	2776	Non	Non	Non	Non	0.00	985	1.03
CASB-1400-6T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	83.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	75.6	67.527	65245	3104	Non	Non	Non	Non	0.00	990	1.03