

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation résidentielles (RVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

a) Marque	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Modèle	CA/LINE-10	CA/LINE-12	CA/LINE-15	CA/LINE-16	CA/LINE-20	CA/LINE-25
c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat tempéré (kWh/(m².a))	-23.7	-24.2	-24.8	-25	-24	-24.1
c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat froid (kWh/(m².a))	-50.8	-51.2	-51.8	-52.1	-51	-51.2
c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat chaud (kWh/(m².a))	-8.2	-8.7	-9.3	-9.5	-8.5	-8.6
c) Classe CEE	C	C	C	C	C	C
d) Typologie	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU
e) Type d'actionnement	Diverses vitesses	Diverses vitesses	Diverses vitesses	Diverses vitesses	Diverses vitesses	Diverses vitesses
f) Type de récupérateur	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
g) Efficacité thermique du récupérateur (%)						
h) Débit maximal (m³/h)	210	259	381	408	857	922
i) Puissance électrique d'entrée de l'actionnement du ventilateur à débit maximal (W)	41	46	58	57	158	164
j) Niveau de puissance acoustique (LWA) (dBA)	61	63	63	63	69	69
k) Débit de référence (m³/s)	0.041	0.05	0.074	0.079	0.167	0.179
l) Différence de pression de référence (Pa)	208	198	210	226	295	295
m) Puissance d'entrée spécifique (W/m³/h)	0.28	0.25	0.22	0.2	0.26	0.26
n) Facteur de contrôle	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Typologie de contrôle	Contrôle de la demande locale	Contrôle de la demande locale	Contrôle de la demande locale	Contrôle de la demande locale	Contrôle de la demande locale	Contrôle de la demande locale
o) Taux de fuite interne maximum (%)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
o) Indice de fuites externes maximales (%)	3.2	2.7	1.8	1.7	0.8	0.7
p) Indice de mélange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Emplacement et description du voyant d'alarme du filtre	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
r) Instructions pour installation de grilles réglées	Voir notice	Voir notice	Voir notice	Voir notice	Voir notice	Voir notice
s) Site Web	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>	<a href="http://www.sodeca.com">www.sodeca.com</a>
t) Sensibilité du flux d'air sous variations de pression à +20 Pa et -20 Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Étanchéité de l'air intérieur/extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat tempéré (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat chaud (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat froid (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat tempéré (kWh/a)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat chaud (kWh/a)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat froid (kWh/a)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Conformité ERP	2018	2018	2018	2018	2018	2018