

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modèle	f) Efficacité thermique du récupérateur (%)	j) Vitesse frontale au débit conceptuel	n) Efficacité statique du ventilateur selon EU 327/2011	q) Alarme visuelle des filtres
c) Typologie	g) Débit nominal	k) Pression nominale externe	o1) Indice de fuites internes maximales	r) LWA rayonné
d) Type d'actionnement	h) Puissance d'entrée électrique effective	l) Perte de charge interne ventilateurs	o2) Indice de fuites externes maximales	
e) Type de récupérateur	i) SFPint	m) Perte de charge interne composants additionnels	p) Rendement énergétique des filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJPF-1240-4T-1 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		0.651	0.501	230	4.30	386			50.1	2.1		Sans objet	Sans objet	68	2018
CJPF-1650-4T-2 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		1.490	1.537	230	4.90	529			51.2	2.1		Sans objet	Sans objet	79	2018
CJPF-1856-4T-4 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		2.126	2.905	230	7.00	676			49.5	2.1		Sans objet	Sans objet	79	2018
CJPF-1856-6T-1 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		1.296	0.893	230	4.30	288			41.8	2.1		Sans objet	Sans objet	68	2018
CJPF-1663-4T-5.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		2.369	4.177	230	7.80	910			51.6	2.1		Sans objet	Sans objet	80	2018
CJPF-1663-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		2.545	1.180	230	5.10	334			43.8	2.1		Sans objet	Sans objet	72	2018
CJPF-1871-6T-3 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		2.479	2.482	230	4.90	494			49.3	2.1		Sans objet	Sans objet	73	2018
CJPF-2180-6T-5.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet		3.458	4.377	230	6.90	653			51.6	2.1		Sans objet	Sans objet	79	2018