INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL/IE5-A/B-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.9	1.164	5389	428	Oui	Non	Non	Non	0.00	2985	1.00
THT/WALL/IE5-A/B-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.9	1.456	7010	345	Oui	Non	Non	Non	0.00	2990	1.00
THT/WALL/IE5-A/B-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.6	2.193	8645	408	Oui	Non	Non	Non	0.00	2990	1.00
THT/WALL/IE5-A-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.4	2.270	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.9	2.808	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	2.196	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.767	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-71-4T-5.5-F-400	Axial fan	67.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.3	4.202	29847	341	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	2.240	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	3.166	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.3	3.736	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	5.516	26933	329	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.0	5.891	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.3	7.429	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.5	10.809	52226	533	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	7.793	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.5	11.386	44744	426	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-A-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.1	15.062	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.5	13.773	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.0	18.042	64187	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.8	20.924	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.6	29.785	85614	710	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.2	19.752	41158	1104	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	21.587	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	27.471	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/12-30-F-400	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.4	21.890	42302	1029	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-A-125-4T/12-40-F-400	Axial fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.0	27.455	51765	1089	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.4	2.270	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.9	2.808	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	2.196	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.767	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-71-4T-5.5-F-400	Axial fan	67.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.3	4.202	29847	341	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	2.240	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	3.166	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.3	3.736	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	5.516	26933	329	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL/IE5-B-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.0	5.891	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.3	7.429	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.5	10.809	52226	533	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	7.793	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.5	11.386	44744	426	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/WALL/IE5-B-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.1	15.062	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.5	13.773	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.0	18.042	64187	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.8	20.924	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.6	29.785	85614	710	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.2	19.752	41158	1104	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	21.587	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	27.471	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/12-30-F-400	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.4	21.890	42302	1029	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1495	1.01
THT/WALL/IE5-B-125-4T/12-40-F-400	Axial fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.0	27.455	51765	1089	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01