INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modello
c) Tipologia
d) Tipo di azionamento
e) Tipo di recuperatore
f) Rendimento termico del recuperatore (%)
g) Portata nominale
h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
i) SFPint
j) Velocità anteriore alla portata di progetto
k) Pressione esterna nominale
l) Perdita di carico interna ventilatori
m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
o1) Rapporto massimo di perdite interne
o2) Rapporto massimo di perdite esterne
p) Efficienza energetica dei filtri
q) Allarme visivo filtri
r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CVT/EC-250-4M IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.599	0.220		4.30	220			60.5		1.9				2018
CVT/EC-250-4T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.599	0.223		4.30	220			59.7		4.1				2018
CVT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.989	0.434		4.92	269			62.0		0.5				2018
CVT/EC-315-4T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.989	0.444		4.92	269			60.6		1.7				2018
CVT/EC-400-4M IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.276	0.679		6.02	345			65.6		3.7				2018
CVT/EC-400-4T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.276	0.711		6.02	345			62.6		4.6				2018
CVT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.868	0.215		4.09	163			66.6		4.4				2018
CVT/EC-400-6T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.868	0.225		4.09	163			63.6		0.6				2018
CVT/EC-450-4T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		2.129	1.384		7.53	442			68.8		1.1				2018
CVT/EC-450-6T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.315	0.378		4.65	191			67.1		1.4				2018
CVT/EC-500-6T IE5	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.922	1.146		4.34	329			55.9		4				2018