ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A/B-40-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	63.3	0.935	4436	398	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2875	1.00
THT/WALL-A/B-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.5	1.234	5389	428	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2870	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2850	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.4	2.295	8645	408	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2860	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.6	2.743	9485	455	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2855	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	40.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	3.486	10347	493	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2875	1.00
THT/WALL-A/B-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.5	4.102	13172	554	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2875	1.01
THT/WALL-A/B-56-2T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.971	15891	586	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2930	1.01
THT/WALL-A-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	935	1.00
THT/WALL-A-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.9	2.297	17049	214	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.5	2.893	19373	225	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-71-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.2	4.391	29847	341	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	930	1.00
THT/WALL-A-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.2	2.343	16940	242	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.8	3.310	20401	267	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	3.904	22170	284	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.700	26933	329	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	930	1.00
THT/WALL-A-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	950	1.00
THT/WALL-A-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.7	11.235	52226	533	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.9	8.104	37812	377	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.5	21.374	68861	640	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.6	22.052	50655	915	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	22.360	42302	1029	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	55.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.8	28.040	51765	1089	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.0	7.884	52782	295	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.5	6.783	48432	276	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.8	18.644	65471	517	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	985	1.01
THT/WALL-B-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	935	1.00
THT/WALL-B-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.9	2.297	17049	214	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.5	2.893	19373	225	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-71-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.2	4.391	29847	341	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	930	1.00
THT/WALL-B-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.2	2.343	16940	242	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.8	3.310	20401	267	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	3.904	22170	284	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.700	26933	329	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	930	1.00
THT/WALL-B-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	950	1.00
THT/WALL-B-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.7	11.235	52226	533	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.9	8.104	37812	377	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-B-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.5	21.374	68861	640	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.6	22.052	50655	915	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	22.360	42302	1029	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	55.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.8	28.040	51765	1089	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.0	7.884	52782	295	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.5	6.783	48432	276	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.8	18.644	65471	517	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	985	1.01
THT/WALL-A/B-40-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	63.3	0.935	4436	398	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2860	1.00
THT/WALL-A/B-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.5	1.234	5389	428	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2880	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2885	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.4	2.295	8645	408	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2870	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.6	2.743	9485	455	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2900	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	40.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	3.486	10347	493	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2900	1.00
THT/WALL-A/B-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.5	4.102	13172	554	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2900	1.01
THT/WALL-A/B-56-2T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.971	15891	586	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2920	1.01
THT/WALL-A-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VFD ikke nødvendig	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	940	1.00
THT/WALL-A-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	2.271	17049	214	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.1	2.860	19373	225	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-71-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.0	4.343	29847	341	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	945	1.00
THT/WALL-A-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.8	2.317	16940	242	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	3.273	20401	267	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.6	3.860	22170	284	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.700	26933	329	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	945	1.00
THT/WALL-A-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.6	7.674	35139	365	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.2	11.162	52226	533	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	950	1.00
THT/WALL-A-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.2	8.050	37812	377	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.00
THT/WALL-A-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	965	1.00
THT/WALL-A-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.2	14.069	52468	555	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.1	21.147	68861	640	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	58.2	21.817	50655	915	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.8	22.122	42302	1029	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	55.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.8	28.040	51765	1089	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	965	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.8	18.644	65471	517	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	985	1.01
THT/WALL-B-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VFD ikke nødvendig	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
THT/WALL-B-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	940	1.00
THT/WALL-B-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	2.271	17049	214	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.1	2.860	19373	225	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-B-71-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.0	4.343	29847	341	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VFD ikke nødvendig	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	945	1.00
THT/WALL-B-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.8	2.317	16940	242	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	3.273	20401	267	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
THT/WALL-B-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.6	3.860	22170	284	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.7	5.700	26933	329	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	945	1.00
THT/WALL-B-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.6	7.674	35139	365	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.2	11.162	52226	533	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	950	1.00
THT/WALL-B-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.2	8.050	37812	377	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.00
THT/WALL-B-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	965	1.00
THT/WALL-B-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.2	14.069	52468	555	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.1	21.147	68861	640	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	58.2	21.817	50655	915	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.8	22.122	42302	1029	Ja	Nei	Ja	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	55.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.8	28.040	51765	1089	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	965	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	975	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	49.8	18.644	65471	517	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	985	1.01