ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A/B-40-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	63.3	0.935	4436	398	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2875	1.00
THT/WALL-A/B-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2850	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2860	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	2.743	9485	455	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2855	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	40.6	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	3.486	10347	493	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2875	1.00
THT/WALL-A/B-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	53.5	4.102	13172	554	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2875	1.01
THT/WALL-A/B-56-2T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.3	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.971	15891	586	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2930	1.01
THT/WALL-A-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
THT/WALL-A-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.9	2.297	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	2.893	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-71-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	4.391	29847	341	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-A-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-A-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-A-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-A-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.235	52226	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	VSD nu este necesar	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	21.374	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD nu este necesar	C	Static	57.6	22.052	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.1	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	22.360	42302	1029	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	55.8	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	28.040	51765	1089	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.0	7.884	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	6.783	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.8	18.644	65471	517	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VSD nu este necesar	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01
THT/WALL-B-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
THT/WALL-B-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.9	2.297	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	2.893	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-71-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	4.391	29847	341	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-B-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-B-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-B-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-B-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.235	52226	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	VSD nu este necesar	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-B-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	21.374	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD nu este necesar	C	Static	57.6	22.052	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.1	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	22.360	42302	1029	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	55.8	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	28.040	51765	1089	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.0	7.884	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	6.783	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.8	18.644	65471	517	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VSD nu este necesar	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01
THT/WALL-A/B-40-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	63.3	0.935	4436	398	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2860	1.00
THT/WALL-A/B-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2880	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2885	1.00
THT/WALL-A/B-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	2.743	9485	455	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.00
THT/WALL-A/B-50-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	40.6	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	3.486	10347	493	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.00
THT/WALL-A/B-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	53.5	4.102	13172	554	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.01
THT/WALL-A/B-56-2T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.3	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.971	15891	586	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2920	1.01
THT/WALL-A-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
THT/WALL-A-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	2.271	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	2.860	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-71-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.0	4.343	29847	341	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-A-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-A-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-A-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-A-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-A-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-A-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.2	11.162	52226	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-A-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-A-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
THT/WALL-A-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	VSD nu este necesar	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
THT/WALL-A-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD nu este necesar	C	Static	57.2	14.069	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD nu este necesar	C	Static	57.1	21.147	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD nu este necesar	C	Static	58.2	21.817	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.8	22.122	42302	1029	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	55.8	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	28.040	51765	1089	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-A-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-A-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD nu este necesar	C	Static	55.4	7.964	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	6.851	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
THT/WALL-A-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.8	18.644	65471	517	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-A-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VSD nu este necesar	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01
THT/WALL-B-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-B-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
THT/WALL-B-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	2.271	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	2.860	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-B-71-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.0	4.343	29847	341	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-B-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-B-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-B-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-B-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-B-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.2	11.162	52226	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-B-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-B-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
THT/WALL-B-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	VSD nu este necesar	D	Total	64.0	5.237	53520	215	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
THT/WALL-B-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD nu este necesar	C	Static	57.2	14.069	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD nu este necesar	C	Static	57.1	21.147	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD nu este necesar	C	Static	58.2	21.817	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.8	22.122	42302	1029	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	55.8	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	28.040	51765	1089	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
THT/WALL-B-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
THT/WALL-B-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD nu este necesar	C	Static	55.4	7.964	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	6.851	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
THT/WALL-B-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.8	18.644	65471	517	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
THT/WALL-B-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VSD nu este necesar	D	Total	65.3	30.973	98164	755	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01