ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-F-A/B-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
THT/WALL-F-A/B-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2850	1.00
THT/WALL-F-A/B-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2860	1.00
THT/WALL-F-A-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-A-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-A-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.9	2.297	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-A-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	2.893	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-A-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-A-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-F-A-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-F-A-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-A-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-A-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-F-A-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-F-A-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-F-B-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-B-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-B-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.9	2.297	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-B-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	2.893	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-B-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-B-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
THT/WALL-F-B-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-F-B-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
THT/WALL-F-B-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-B-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-F-B-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-F-B-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-B-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-B-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
THT/WALL-F-B-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
THT/WALL-F-A/B-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2880	1.00
THT/WALL-F-A/B-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2885	1.00
THT/WALL-F-A/B-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
THT/WALL-F-A-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-A-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	2.271	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	2.860	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-A-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-A-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-A-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-F-A-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-F-A-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-A-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-F-A-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
THT/WALL-F-A-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-F-A-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-F-B-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-B-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	2.271	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	2.860	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-B-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
THT/WALL-F-B-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-B-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
THT/WALL-F-B-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
THT/WALL-F-B-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
THT/WALL-F-B-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
THT/WALL-F-B-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/WALL-F-B-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
THT/WALL-F-B-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
THT/WALL-F-B-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
THT/WALL-F-B-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00